



Warszawa, 30.01.2026 r.

Zapytanie ofertowe

Dostawa i montaż stacji ładowania

1. Zamawiający

AB GLASS Andrzej Biedrzycki Spółka Jawna
Ul. Tużycka 16
03-683 Warszawa
NIP 5242774104

2. Przedmiot zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż stacji ładowania wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej, dokonanie odbioru technicznego w urzędzie dozoru technicznego UTD, przygotowanie stacji ładowania do komunikacji z operatorem oraz przeprowadzeniem robót budowlanych pod infrastrukturę elektryczną.

zgodnie z poniższą specyfikacją:

Część I: Stacja ładowania o mocy od 80 kW do 90 kW

Liczba punktów ładowania w stacji ładowania: min. 2

- punkty ładowania o normalnej mocy prądu stałego (DC) dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017;

- punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, ze względu na interoperacyjność, co najmniej w złącza typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017;

- punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”, jak opisano w normie EN 62196-3:2014.

Obsługiwane złącza dla poszczególnych punktów: CCS2

Możliwość świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejsza niż 50 kW: TAK

Przyłącze do sieci: TAK



Łączność / komunikacja: co najmniej jedna z technologii: Ethernet / Wi-Fi / LTE (4G)

Oświetlenie: oświetlenie LED – wymagane

Wyświetlacz: wyświetlacz o przekątnej minimum 7 cali

Autoryzacja użytkownika: identyfikacja użytkownika w technologii RFID – wymagana

Stopień ochrony obudowy: minimum IP55

Odporność mechaniczna obudowy: minimum IK10

Protokół komunikacyjny: OCPP w wersji minimum 1.6 (JSON) lub nowszej

Interfejs sieciowy przewodowy: Ethernet – wymagany

Interfejs sieciowy bezprzewodowy: LTE (4G) lub równoważny – wymagany

Zakres temperatury pracy: od –30 °C do +50 °C

Fundament: fundament betonowy – wymagany, dostosowany do montażu oferowanej stacji ładowania, zapewniający bezpieczne i trwałe posadowienie urządzenia.

Wymagane: Montaż, pomiar, oznakowanie, zabezpieczenia mechaniczne stacji wraz z dokumentacją do UDT.

Lokalizacja: ul. Tużycka 16, Warszawa

Należy wykazać wycenę poszczególnych kosztów (w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego):

Dokumentacja techniczna: Przygotowanie dokumentacji technicznej na Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych pod infrastrukturę elektryczną pozwalającą na uruchomienie stacji ładowania

Dostawa i montaż urządzeń wraz z systemami zabezpieczeń Dostawa oraz montaż stacji ładowania

Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: do 31.03.2026



Część II: Stacja ładowania o mocy od 140 kW do 149,50 kW

Liczba punktów ładowania w stacji ładowania: min. 2

- punkty ładowania o normalnej mocy prądu stałego (DC) dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, dla celów interoperacyjności, co najmniej w gniazdka lub złącza pojazdowe typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017;

- punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, ze względu na interoperacyjność, co najmniej w złącza typu 2 opisane w normie EN 62196-2:2017;

- punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”, jak opisano w normie EN 62196-3:2014.

Obsługiwane złącza dla poszczególnych punktów: CCS2

Możliwość świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW: TAK

Przyłącze do sieci: TAK

Łączność / komunikacja: co najmniej jedna z technologii: Ethernet / Wi-Fi / LTE (4G)

Oświetlenie: oświetlenie LED – wymagane

Wyświetlacz: wyświetlacz o przekątnej minimum 7 cali

Autoryzacja użytkownika: identyfikacja użytkownika w technologii RFID – wymagana

Stopień ochrony obudowy: minimum IP55

Odporność mechaniczna obudowy: minimum IK10

Protokół komunikacyjny: OCPP w wersji minimum 1.6 (JSON) lub nowszej

Interfejs sieciowy przewodowy: Ethernet – wymagany

Interfejs sieciowy bezprzewodowy: LTE (4G) lub równoważny – wymagany

Zakres temperatury pracy: od -30 °C do +50 °C

Fundament: fundament betonowy – wymagany, dostosowany do montażu oferowanej stacji ładowania, zapewniający bezpieczne i trwałe posadowienie urządzenia.

Wymagane: Montaż, pomiar, oznakowanie, zabezpieczenia mechaniczne stacji wraz z dokumentacją do UDT.



Lokalizacja: ul. Bruszeńska 22, Warszawa

Należy wykazać wycenę poszczególnych kosztów (w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego):

Dokumentacja techniczna: Przygotowanie dokumentacji technicznej na Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych pod infrastrukturę elektryczną pozwalającą na uruchomienie stacji ładowania

Dostawa i montaż urządzeń wraz z systemami zabezpieczeń Dostawa oraz montaż stacji ładowania

Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: do 31.03.2026

Jeżeli w specyfikacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.

Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie oraz płatności częściowe.

3. Dodatkowe informacje

a. Kategoria zamówienia: Dostawy

b. Miejsce realizacji zamówienia:

- i. Województwo: Mazowieckie
- ii. Powiat: Warszawski
- iii. Gmina: Warszawa
- iv. Miejscowość: Warszawa

c. Wspólny Słownik Zamówień:

- 31158000-8 – Ładowarki
- 31158100-9 – Ładowarki do baterii
- 45000000-7 – Roboty budowlane
- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Zamówienie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech stacji do ładowania aut elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW zlokalizowanych w województwie mazowieckim, dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.



4. Warunki udziału w postępowaniu

Oferent może złożyć ofertę dla dowolnie wybranych części zamówienia. Zamawiający będzie oceniał złożone oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie. Warunki udziału są takie same dla wszystkich części zamówienia.

Część I: Stacja ładowania o mocy od 80 kW do 90 kW

Część II: Stacja ładowania o mocy od 140 kW do 149,50 kW

- a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:
 - i. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (*sposób dokumentacji: oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*).
 - ii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (*sposób dokumentacji: oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*).
- b. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (*sposób dokumentacji: oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*):
 - i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub



niezależności oferentów w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Sposób, miejsce i termin składania ofert

- a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym lub podpisem tradycyjnym (w przypadku podpisu tradycyjnego wszystkie strony oferty należy zeskanować). Oferta powinna być wysłana na adres e-mail: **abglass.projekt@gmail.com** przed upływem terminu składania ofert.
- b. Ostateczny termin składania ofert upływa **09.02.2026 r., do godz. 15:00.**
- c. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
- d. Oferent jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w zakresie doradztwa technicznego umiejscowienia stacji ładowania przed złożeniem oferty.
- e. Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu ofertowym.

8. Kryteria oceny ofert

Oferent może złożyć ofertę dla dowolnie wybranych części zamówienia. Zamawiający będzie oceniał złożone oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie. Kryteria oceny ofert są takie same dla wszystkich części zamówienia.

Część I: Stacja ładowania o mocy od 80 kW do 90 kW

Część II: Stacja ładowania o mocy od 140 kW do 149,50 kW

- a. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów
 - i. Cena netto wykonania zamówienia – waga 100%
- b. Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
- c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za określone kryteria punktowane. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:



- i. Kryterium „Cena netto wykonania zamówienia”:
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów;
 - Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
$$(X/Y) \times 100$$
, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty

9. Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

- a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny w zakresie kryteriów dostępności i oceny wskazanych z Zapytaniu ofertowym.
- b. Zamawiający najpierw dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli nie będzie ona spełniała kryteriów, przystąpi do oceny kolejnej zgodnie z przyjętymi kryteriami.
- c. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści oferty.
- d. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, oferent zostanie wezwany do wyjaśnień w tym zakresie. Jeżeli wyjaśnienia nie wystarczą na udowodnienie, iż zamówienie jest możliwe do realizacji przy zaoferowanej cenie, oferta zostanie odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

11. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zmiany umowy

- a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
 - i. terminów realizacji zadania;
 - ii. wydatków na poszczególne zadania;
 - iii. zakresu realizowanych zadań;
 - iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
- b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

13. Termin związania ofertą: 30 dni.

14. Załączniki

Uwaga: wszelkie załączone dokumenty lub wzory dokumentów oraz informacje w nich zawarte są częścią zapytania ofertowego i należy je traktować jako jego równoważną część w całości skierowaną do wykonania.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty